



« Rôle de la modélisation aéraulique des particules dans la prévention de la transmission respiratoire »

Dr G. Mellon

Equipe de Surveillance et Prévention des Risques Infectieux (ESPRI)


Hôpital Saint-Louis, Paris (AP-HP)

Journée Régionale Prévention du Risque Infectieux




**CENTRE D'APPUI POUR LA PRÉVENTION
DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS**

La transmission croisée



Source: Leung NH Nat Rev Microbiol 2021

Particules respiratoires





Source: Archer J et al. Interface Focus 2022

A vos souhaits !



A vos souhaits !





SARS-CoV/COVID-19
120 nm

Spike glycoprotein trimer (S)



Nucleoprotein (N) and RNA genome


Membrane protein (M)

Envelope small membrane protein pentamer (E)

© ViralZone 2020

SIB Swiss Institute of Bioinformatics





Source: [Wang et al. Science 2021 Aug](#)



Quelles recommandations ?

RECOMMANDATIONS

HYGIENES

Recommandations
pour la Prévention
de la transmission
par voie respiratoire

Octobre 2024

2024 - N°d'édition XXXII - n°4 - ISSN 1296-2015 - 45€




Commentaire : Les recommandations de R2 à R11 rappellent les prérequis techniques indispensables et/ou réglementaires de ventilation des locaux des ES/ESMS prenant en charge des patients/résidents quel que soit leur statut infectieux. Le respect de ces recommandations permet de qualifier de « conforme » la ventilation de ces locaux.

R3. Il est fortement recommandé que l'équipe des services techniques de l'établissement vérifie les paramètres de ventilation d'un local.


R9. Il est rappelé que l'ensemble des systèmes de ventilation doit bénéficier d'une maintenance préventive annuelle, tracée, afin de s'assurer de leur conformité. (Réglementaire).

Exemple dans un espace de soins






Unité de dialyse



Bouche de soufflage (air neuf)



Bouche d'extraction




Positionnement des patients

Recherche de virus dans l'air



- Air samplers Thermofisher TM
- Détection virale: PCR multiplex (Filmarray®, Biomerieux - GeneXpert®, Cepheid)

Unité de dialyse




Connexion des patients



Zone de soufflage (air neuf)



Unité de dialyse - Détection virale



Positionnement des patients



Bouche de soufflage (air neuf)



Bouche d'extraction



Echantillonneur d'air


Test fumigène



Taux de renouvellement horaire

Nombre d'occurrence horaire du remplacement de l'ensemble du volume d'air dans un espace donné

$$\text{TRH} = \frac{\text{Débit d'air repris (m}^3/\text{h})}{\text{Volume de l'espace concerné (m}^3)}$$




	Air flow rate (m ³ /h)	ACH		
Volume (m ³)	Inlet	Outlet	Inlet	
Zone_1	134.00	90	105	0.7
Zone_2	77.20	0	101	0.0
Zone_3	60.80	95	0	1.6
Zone_4	65.00	0	124	0.0
Zone_5	142.00	60	0	0.4
Zone_1->5	479.00	245	330	0.5
Reserve	57.49	111	62	1.9
Nurse station	28.50	37	0	1.3
Room_1	41.60	0	205	0.0
Room_2	38.70	0	181	0.0
Cleaning	14.90	0	72	0.0
Dossier	26.70	0	52	0.0
Maintenance	9.66	0	28	0.0
Laundry	8.63	0	30	0.0
Total	705.18	393	960	0.6
				1.4

Source: Mellon et al. ICHE 2025 Jan



Flux d'air : modélisation

Computational fluid dynamics (CFD): Lattice-Boltzmann Method (LBM) approach with the software PowerFLOW[©].





Vitesse des flux et température

Simulation





Renouvellement d'air

Simulation




Trajet des particules respiratoires

Simulation




Réalisation de la maintenance (Centrale de traitement d'air et canalisation)






Taux de renouvellement horaire



	Volume (m ³)	Air flow rate (m ³ /h)		ACH	
		Inlet	Outlet	Inlet	Outlet
Zone_1	134.00	600	1000	4.5	7.5
Zone_2	77.20	0	1000	0.0	13.0
Zone_3	60.80	800	0	13.2	0.0
Zone_4	65.00	0	1000	0.0	15.4
Zone_5	142.00	1600	0	11.3	0.0
Zone_1->5	479.00	3000	3000	6.3	6.3
Reserve	57.49	100	100	1.7	1.7
Poste_Soin	28.50	30	0	1.1	0.0
Salle_1	41.60	200	300	4.8	7.2
Salle_2	38.70	200	300	5.2	7.8
Menage	14.90	0	90	0.0	6.0
Dossier	26.70	0	60	0.0	2.2
Maintenance	9.66	0	30	0.0	3.1
Laverie	8.63	0	30	0.0	3.5
Total	705.18	3530	3910	5.0	5.5

Source: Mellon et al. ICHE 2025 Jan


Flux d'air : modélisation



Source: [Mellon et al. ICHE 2025 Jan](#)




Vitesse des flux et température

Simulation - Post Maintenance





Renouvellement d'air

Simulation - Post Maintenance




Trajet des particules respiratoires

Simulation - Post maintenance



Unité de dialyse - Détection virale




Positionnement des patients

Bouche de soufflage (air neuf)

Bouche d'extraction

Echantillonleur d'air



Conclusion

- **Prévention des risques infectieux:** actions transversales; importance de la collaboration avec les services techniques
- **Taux de renouvellement horaire global d'un espace de soins ouvert:** marqueur incertain de l'efficacité du traitement de l'air
- **Maintenance des systèmes de ventilation:** indispensable au sein des espaces de soins et des zones à environnement maîtrisé

Merci pour votre attention

